

Olsztyn, 9 stycznia 2017 r.

2017 -01- 18

Nr .....  
*Łukasz Słotwiński*

Prezydent Olsztyna  
pl. Jana Pawła II 1  
10-101 Olsztyn

HK.4022.3.9.2016

### OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody w wodociągu publicznym w Olsztynie dokonał oceny jakości wody za okres od stycznia do grudnia 2016 r.

Woda na terenie miasta dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a.

Badania zostały wykonane w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorcę.

Zestawienie liczby próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem w okresie od stycznia do grudnia 2016 r.:

Lp.	Nazwa wodociągu	Badania przeprowadzone przez PPIS w Olsztynie		Badania przeprowadzone przez w ramach kontroli wewnętrznej	
		monitoring kontrolny	monitoring przeglądowy	monitoring kontrolny	monitoring przeglądowy
1	Olsztyn	115	8	326	13

Na podstawie sprawozdań z pobranych prób wody PPIS w Olsztynie na bieżąco wydawał oceny o jej jakości. W związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody, tj. obecnością bakterii E. coli stwierdzonym w stacji uzdatniania wody KORTOWO od 28 lutego 2016 r. do 11 marca 2016 r. oraz obecnością bakterii grupy coli w stacjach uzdatniania wody JAROTY od 30 września 2016 r. do 12 października 2016 r. i ZACHÓD od 30 listopada 2016 r. stacje te były wyłączone z użytkowania, a ich zadania przejęły pozostałe SUW zaopatrujące w wodę Olsztyn. Woda dostarczana mieszkańcom **spełniała** wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Stacja uzdatniania wody ZACHÓD zostanie włączona do miejskiego systemu wodociągowego po uzyskaniu wyników badania wody zgodnych z obowiązującymi normami.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W OLSZTYNIE

*lek. wet. Teresa Parys*  
specjalista higieny