

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2020 r.

SD.6223.7.2019.AR

### Postanowienie

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

### postanawiam

Sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 7 stycznia 2020 r. znak: SD.6223.7.2019.AR zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Olsztyn znak: OS.I.768-2/06 z dnia 17.07.2006 r. udzielającą Michelin Polska S.A. w Olsztynie, ul. Leonharda 9 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanych w elektrociepłowni Michelin Polska S.A. w Olsztynie (zmienioną decyzjami: znak SD.768-1/10 z dnia 28.01.2010 r., znak: SD.6223.6.2013.MJ. z dnia 31.12.2013 r., znak: SD. 6227.3.2014.MJ z dnia 03.12.2014 r., znak: SD.6223.4.2015.MJ z dnia 08.12.2015 r., znak: SD.6223.4.2018.MJ z dnia 25.06.2018 r.) w następujący sposób:

**Punkt I ppkt. 5.** sentencji otrzymuje brzmienie:

Usunięcie aktualnej tabeli „Charakterystyka instalacji” w rozdziale II i zastąpienie jej tabelą:

Charakterystyka instalacji

Instalacja opis	KOTŁOWNIA PAROWA	KOTŁOWNIA WODNA	KOTŁOWNIA GAZOWA
źródło	kocioł parowy	kocioł wodny	kocioł parowy
sprawność	88%	78%	94%
typ	OP-70	WR-25	OG-55
ilość kotłów	3 sztuki	2 sztuki	1 sztuka
moc nominalna	137,91 MW, (1x54,2 MW.. 1x41,69 MW, i 1x42,02 MW)	74,6 MWt (2 x 37,3 MWt)	41,9 MWt
paliwo	miał węglowy	miał węglowy	gaz ziemny
palenisko	pyłowe	rusztowe	brak
urządzenie wspomagające	palniki olejowe	brak	brak
produkt	para wodna	woda gorąca	para wodna
urządzenia towarzyszące	turbina 9UP25	brak	brak
urządzenie ochronne	elektrofiltr HE-21, 1 szt. elektrofiltr HE15, 2 szt.	multicyklon MC150YA1 2 sztuki (za każdym z kotłów)	brak

emitor	E1 1 dla 3 kotłów średnica 3,1 m wysokość 80m	E2 1 dla 2 kotłów średnica 2,54 m wysokość 80m	E3 1 dla 1 kotła średnica 1,5 m wysokość 25 m
czas pracy	ciągły	okresowy	okresowy

### Uzasadnienie

Prostuje się z urzędu zaistniałą omyłkę w decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 7 stycznia 2020 r. znak: SD.6223.7.2019.AR zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Olsztyn znak: OS.I.768-2/06 z dnia 17.07.2006 r. udzielającą Michelin Polska S.A. w Olsztynie, ul. Leonharda 9 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanych w elektrociepłowni Michelin Polska S.A. w Olsztynie (zmienioną decyzjami: znak SD.768-1/10 z dnia 28.01.2010 r., znak: SD.6223.6.2013.MJ. z dnia 31.12.2013 r., znak: SD. 6227.3.2014.MJ z dnia 03.12.2014 r., znak: SD.6223.4.2015.MJ z dnia 08.12.2015 r., znak: SD.6223.4.2018.MJ z dnia 25.06.2018 r.).

W przedmiotowej decyzji omyłkowo określono moc nominalną, urządzenie ochronne oraz emitor dla instalacji Kotłownia Wodna.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna.

Otrzymują:

1. Pan Paweł Drzewiecki - pełnomocnik Michelin Polska S.A.  
ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn
2. Minister Środowiska  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie  
ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Oficerska 16, 10-218 Olsztyn
5. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego  
Departament Ochrony Środowiska  
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
6. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  
ul. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn

7. a/a

z up. PREZYDENTA OLSZTYNA

Zdzisław Zdanowski  
Dyrektor Wydziału Środowiska

KIEROWNIK REFERATU

Małgorzata Jasicka

2

INSPEKTOR  
Anna Rusak