

Olsztyn, dn. 27 grudnia 2024 r.

SD.6223.10.2024.ND

Decyzja

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 54) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 września 2024 r. Pani Marzanny Żerańskiej – Szefa Serwisu Bezpieczeństwa EP, pełnomocnika Michelin Polska Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 17 lipca 2006 r. znak: OS.I.768-2/06 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w elektrociepłowni Michelin Polska Sp.z.o.o. w Olsztynie (zmienionej decyzjami: znak: SD.768-1/10 z dnia 28.01.2010, znak: SD.6223.6.2013.MJ z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SD.6227.3.2014.MJ z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: SD. 6223.4.2015.MJ z dnia 8.12.2015, znak: SD.6223.4.2018.MJ z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: SD.6223.7.2019.AR z dnia 7.01.2020 r., postanowieniem znak: SD.6223.7.2019.AR z dnia 21.01.2020 r. oraz decyzją znak: SD.6223.5.2022.ND z dnia 15 listopada 2022 r.)

orzekam

- I. Zmienić na wniosek i za zgodą strony decyzję Prezydenta Olsztyna z dnia 17 lipca 2006 r. znak: OS.I.768-2/06 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w elektrociepłowni Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie, zmienionej decyzjami: znak: SD.768-1/10 z dnia 28.01.2010, znak: SD.6223.6.2013.MJ z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SD.6227.3.2014.MJ z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: SD. 6223.4.2015.MJ z dnia 8.12.2015, znak: SD.6223.4.2018.MJ z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: SD.6223.7.2019.AR z dnia 7.01.2020 r., postanowieniem znak: SD.6223.7.2019.AR z dnia 21.01.2020 r. oraz decyzją znak: SD.6223.5.2022.ND z dnia 15 listopada 2022 r. , w następujący sposób:

1. Zastąpienie w treści decyzji wyrażenia 163,12 MWt na **83,8 MWt**
2. Rozdział II otrzymuje brzmienie:
„ Wniosek obejmuje jedną instalacje spalania paliw eksploatowane przez Elektrociepłownię Michelin Polska Sp. z o.o.:
 - Dwa kotły OG-55 o mocy cieplnej 41,9 MWt każdy

Wraz z instalacjami pomocniczymi powiązanych z instalacjami do spalania paliw.

Charakterystyka instalacji

| Instalacja opis | KOTŁOWNIA GAZOWA |
|-------------------------|------------------|
| Źródło | Kocioł parowy |
| Sprawność | 94% |
| Typ | OG-55 |
| Ilość kotłów | 2 sztuki |
| Moc nominalna | 2x 41,9 MWt |
| Paliwo | Gaz ziemny |
| Palenisko | Brak |
| Urządzenie wspomagające | Brak |
| Produkt | Para wodna |
| Urządzenia towarzyszące | Brak |

| | |
|---------------------|--|
| Urządzenie ochronne | Brak |
| Emitor | E3 oraz E4 1 dla 1 kotła Średnica 1,5 m Wysokość 25 m |
| Czas pracy | Ciągły/ okresowy |

Instalacjami powiązаныmi technologicznie z instalacją spalania paliw, objętymi wnioskiem o pozwolenie zintegrowane są:

- Instalacje zaopatrzenia w wodę dla celów procesowych spalania paliw (zgodnie z nazewnictwem stosowanym w energetyce – gospodarka wodna) za wyjątkiem Stacji Uzdatniania Wody, ponieważ Stacja Uzdatniania Wody oprócz produkcji wody na cele dwóch instalacji spalania paliw produkuje wodę na potrzeby zakładu Michelin Polska Sp. z.o.o.
- Instalacje gospodarki ściekowej obejmujące system odbioru ścieków przemysłowych, sanitarnych i wód opadowych związanych z procesem spalania paliw (zgodnie z nazewnictwem stosowanym w energetyce – gospodarka ściekowa)
- Instalacje transportu paliw oraz pozostałych surowców wykorzystywanych do spalania paliw stosowanych w Elektrociepłowni Michelin Polska Sp. z.o.o. (gospodarka paliwowo-surowcowa),
- Instalacja do transportu odpadów technologicznych związana z odpadami powstałymi ze spalania paliw na terenie Elektrociepłowni Michelin Polska Sp. z.o.o.

Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji ciepła jest gaz ziemny – paliwo podstawowe.

Spaliny z kotłów pracujących z elektrociepłowni Michelin Polska Sp.z.o.o. odprowadzane są do powietrza atmosferycznego przez dwa odrębne kominy:

- Emitor E3 o wysokości H-25 m i średnicy wylotowej d_e 1,5 m, odprowadzający spaliny z jednego kotła OG-55; - kotłowni gazowej;
- Emitor E4 o wysokości H-25 m i średnicy wylotowej d_e 1,5 m, odprowadzający spaliny z drugiego kotła OG-55 ; - kotłowni gazowej.”

3. W rozdziale III usunięcie punktu 2: *Metody ochrony powietrza*

4. W rozdziale III punkcie 3 – usunięcie zdania:

„Zainstalowane zostały falowniki na wentylatorach ciągu i podmuchu kotłów OP-70, wdrożono energooszczędny system oświetlenia”

5. W rozdziale V usunięcie tabeli *Dopuszczalne wartości emisji SO, NO i pyłu dla poszczególnych kotłów – dla kotłów OP-70, WR-25*

6. W rozdziale V tabelę *Dopuszczalne wartości emisji SO, NO i pyłu dla kotła OG-55* zastąpić tabelą

„Dopuszczalne wartości emisji SO, NO i pyłu dla emitorów

| Nr emitora | Kocioł | Standardy emisyjne w mg/Nm ³ (spaliny suche 3% O ₂) | | |
|------------|--------|--|-----------------|-----|
| | | SO ₂ | NO ₂ | Pył |
| E3 | OG-55 | 35 | 100 | 5 |
| E4 | OG-55 | 35 | 100 | 5 |

7. W rozdziale V tabelę *Dopuszczalne roczne ilości emitowanych zanieczyszczeń z instalacji ciepłowni (t/rok) do końca 2024 r.* zastąpić tabelą

Dopuszczalne roczne ilości emitowanych zanieczyszczeń z instalacji ciepłowni (Mg/rok)

| Emitor | Emitowana substancja | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | SO ₂ [Mg/a] | NO ₂ [Mg/a] | Pył [Mg/a] |
| E3 | 6,747 | 19,281 | 0,964 |
| E4 | 5,955 | 17,137 | 0,850 |
| Łącznie ze wszystkich źródeł ciepłowni | 12,702 | 36,418 | 1,814 |

8. Rozdział VI pkt 1 *Monitoring emisji do powietrza* w punkcie dot. Kotłowni parowej usunąć zdanie:

„Zgodnie z w/w *Rozporządzeniem* przewidziane jest prowadzenie okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z kotła OP-70. „

- II. Pozostałe zapisy decyzji Prezydenta Olsztyna znak: OS.I.768-2/06 z dnia 17 lipca 2006 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w elektrociepłowni Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie, zmienionej decyzjami: znak: SD.768-1/10 z dnia 28.01.2010, znak: SD.6223.6.2013.MJ z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SD.6227.3.2014.MJ z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: SD. 6223.4.2015.MJ z dnia 8.12.2015, znak: SD.6223.4.2018.MJ z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: SD.6223.7.2019.AR z dnia 7.01.2020 r., postanowieniem znak: SD.6223.7.2019.AR z dnia 21.01.2020 r. oraz decyzją znak: SD.6223.5.2022.ND z dnia 15 listopada 2022 r. pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 2 września 2024 r. do Urzędu Miasta Olsztyna wpłynął wniosek Pani Marzanny Żerańskiej – Szefa Serwisu Bezpieczeństwa EP, pełnomocnika Michelin Polska Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 17 lipca 2006 r. znak: OS.I.768-2/06 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w elektrociepłowni Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie (zmienionej decyzjami: znak: SD.768-1/10 z dnia 28.01.2010, znak: SD.6223.6.2013.MJ z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SD.6227.3.2014.MJ z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: SD. 6223.4.2015.MJ z dnia 8.12.2015, znak: SD.6223.4.2018.MJ z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: SD.6223.7.2019.AR z dnia 7.01.2020 r., postanowieniem znak: SD.6223.7.2019.AR z dnia 21.01.2020 r. oraz decyzją znak: SD.6223.5.2022.ND z dnia 15 listopada 2022 r.).

Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2024, poz. 54) organem właściwym jest starosta. Ilekroć w ustawie jest mowa o starostach, rozumie się przez to również prezydentów miast na prawach powiatu. Olsztyn jest gminą mającą status Miasta na prawach powiatu, w związku z czym organem właściwym do zmiany pozwolenia jest Prezydent Olsztyna.

Wnioskodawca w przedłożonej dokumentacji wskazał, iż zmiana pozwolenia wynika z zakończenia eksploatacji kotłów opalanych na węgiel tj. kotła OP-70 oraz kotła WR-25. Potrzeby technologiczne i ciepłe zakładu będą zaspakajane przez kotłownię składającą się z dwóch kotłów parowych OG-55 o mocy brutto równej 46,9 MWt każdy, której paliwem jest gaz ziemny. Każde z wymienionych źródeł spalania paliw posiada niezależne emitory (E3 i E4) odprowadzające do powietrza

generowane zanieczyszczenia gazowo-pyłowe. Za kotłami parowymi nie przewiduje się urządzeń do redukcji zanieczyszczeń w spalinach – oprócz palników minimalizujących emisję NO_x, ponieważ spełniane są obowiązujące standardy emisji zanieczyszczeń bez dodatkowych procesów wspomagających.

Wyliczone i wynikające z wartości dopuszczalnych emisje roczne z całej ciepłowni, dla obecnie przewidywanych reżymów jej pracy zostały porównane z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że po uruchomieniu kotłowni z dwoma kotłami opalany gazem ziemnym całkowite emisje z EC Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie znacznie spadną. Mając powyższe na uwadze wymagane było zaktualizowanie posiadanego przez zakład pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, postępowanie wszczynają się z urzędu lub na żądanie strony, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Pismem z dnia 21 października 2024 r. organ poinformował o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz zawiadomił wnioskodawcę, że zgodnie z art. 36 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 *KPA*. Strona nie wniosła ponaglenia.

Pismem z dnia 29 listopada 2024 r. organ zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie i wypowiedzenia się co do ich treści. Uwag nie wniesiono.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania w wyniku czego decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie niniejszej decyzji oraz 17 zł za pełnomocnictwo.



z up. PREZYDENTA OLSZTYNA

Aleksandra Gosiewska
KIEROWNIK REFERATU
w Wydziale Środowiska

ODEBRANEY DNIA 30.12.2024

SPECJALISTA
P. Kowalewski
EF
Pawel Kowalewski

Otrzymują:

1. Michelin Polska Sp.z.o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (elektronicznie)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn (elektronicznie)
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o., ul. Oficerska 16, 10-218 Olsztyn (elektronicznie)
5. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (elektronicznie)
6. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn (elektronicznie)
7. a/a